

2. QUESTIONAMENTOS

| | ESTRUTURA | LEGISLAÇÃO | S | N | N | N | OBSERVAÇÃO |
|----|---|--|----------|----------|----------|----------|-------------------|
| | | | I | Ã | O | A | |
| | | | M | C | | | |
| 1 | Os ambientes demonstram revestimento dos pisos, paredes e tetos com material liso, resistente, impermeável, de fácil higienização e de acordo com o processo e as condições de trabalho? | Dec. 3910/97 Art. 48 § único. | N | | | | |
| 2 | Os ambientes demonstram revestimento das esquadrias (Janelas, portas e demais aberturas) com material liso, resistente, impermeável, de fácil higienização e de acordo com o processo e as condições de trabalho? | Dec. 3910/97 Art. 48 § único. | N | | | | |
| 4 | Os ambientes estão perfeitamente isolados de umidades, infiltrações e mofo, logo não demonstrando fissuras e trincas nas superfícies dos pisos, paredes e tetos? | Dec. 3910/97 Art. 31 | N | | | | |
| 5 | Iluminação natural e artificial dos ambientes adequadas à atividade desenvolvida? | Dec. 3910/97 Art. 49 e Art. 51. | N | | | | |
| 6 | Uso de luminárias adequadas à atividade proposta em cada ambiente? | NR 24 Item 24.2.9 | N | | | | |
| 7 | Interruptores, tomadas, espelhos das caixas, fiação elétrica e de cabeamento lógico em conformidade com as normas Técnicas da ABNT? | Dec. 3910/97 Art. 44 c/c NR 10 Item 10.4.2 | N | | | | |
| 8 | Ventilação natural dos ambientes suficiente, ocasionando conforto térmico, não sendo no mínimo a 2/3 da superfície iluminada natural. Demonstra ventilação artificial adequada nos ambientes onde houver? | Dec. 3910/97 Art. 50 e Art. 51 | N | | | | |
| 9 | Sistema de climatização dos ambientes demonstrando funcionamento e higienização adequados de forma periódica dos filtros e demais acessórios? | Dec. 3910/97 Art. 64 c/c Portaria Nº 3523/98 do MS Art. 5 | N | | | | |
| 10 | Rampa(s) de acesso(s); WC adequados; Esquadrias; Elevadores (funcionalidade), escadas (corrimão), corredores e demais acessos demonstram atendem os padrões normativos de acessibilidade e estão em conformidade com à atividade desenvolvida pelo estabelecimento? | Dec. 3910/97 Art. 72 § 4o , Art. 54 e NBR 9050 | N | | | | |
| | AMBIENTES – ATENDIMENTO DE URGÊNCIA (Baixa e média complexidade) | LEGISLAÇÃO | S | N | N | N | OBSERVAÇÃO |
| | | | I | Ã | O | A | |
| | | | M | C | | | |
| 11 | Possui área externa para desembarque de ambulâncias, com o mínimo de 21,00 m2 de área coberta ? | RDC 50/2002, 2.1;2.2 | | | | | |
| 12 | Sala de triagem médica e/ou de enfermagem, com a dimensão mínima de 8,0 m2? | RDC 50/2002, 2.1.1 | | | | | |
| 13 | Sala de serviço social ? | RDC 50/2002, 2.1.2 | | | | | |
| 14 | Sala de higienização ? | RDC 50/2002, 2.1.3;2.2.3 | | | | | |
| 15 | Sala de suturas/curativos, com no mínimo 9,0 m2 ? | RDC 50/2002, 2.1.4;2.1.5 | | | | | |
| 16 | Sala de reidratação, com no mínimo 6,0 m2 por leito ? | RDC 50/2002, 2.1.4;2.1.5 | | | | | |
| 17 | Sala de inalação, com no mínimo 1,6 m2 por paciente ? | RDC 50/2002, 2.1.4;2.1.5 | | | | | |
| 18 | Sala de aplicação de medicamentos, com no mínimo 5,0 m2 ? | RDC 50/2002, 2.1.4 | | | | | |

N – Necessário **I** – Imprescindível **R** – recomendado

NA – Não se aplica

NO – Não observado

| | | | | | | | | |
|----|---|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|
| 19 | Sala de gesso e redução de fraturas ? | RDC 50/2002, 2.1.4;2.1.5 | | | | | | |
| 20 | Posto de enfermagem e serviços, com no mínimo 6,0 m2 ? | RDC 50/2002, 2.1.4 | | | | | | |
| | AMBIENTES DE APOIO: | LEGISLAÇÃO | S | N | N | N | A | OBSERVAÇÃO |
| | | | I | Ã | O | O | A | |
| | | | M | O | | | | |
| 21 | Área para notificação médica de pacientes? | RDC 50/2002 U. funcional 2 | | | | | | |
| 22 | Área de recepção de pacientes ? | RDC 50/2002 U. funcional 2 | | | | | | |
| 23 | Sanitários para pacientes (masculino e feminino)? | RDC 50/2002 U. funcional 2 | | | | | | |
| 24 | Sala de utilidades (expurgo) ? | RDC 50/2002 U. funcional 2 | | | | | | |
| 25 | Sala de espera para pacientes e acompanhantes? | RDC 50/2002 U. funcional 2 | | | | | | |
| 26 | Depósito de material de limpeza (DML)? | RDC 50/2002 U. funcional 2 | | | | | | |
| 27 | Área para guarda de macas e cadeira de rodas ? | RDC 50/2002 U. funcional 2 | | | | | | |
| 28 | Rouparia ? | RDC 50/2002 U. funcional 2 | | | | | | |
| 29 | Sala administrativa ? | RDC 50/2002 U. funcional 2 | | | | | | |
| 30 | Copa ? | RDC 50/2002 U. funcional 2 | | | | | | |
| | AMBIENTES – ATENDIMENTO DE URGÊNCIA (Alta complexidade) e EMERGÊNCIA | LEGISLAÇÃO | S | N | N | N | A | OBSERVAÇÃO |
| | | | I | Ã | O | O | A | |
| | | | M | O | | | | |
| 31 | Possui área externa para desembarque de ambulâncias, com o mínimo de 21,00 m2 de área coberta ? | RDC 50/2002, 2.1;2.2 | | | | | | |
| 32 | Sala de triagem médica e/ou de enfermagem, com a dimensão mínima de 8,0 m2? | RDC 50/2002, 2.1.1 | | | | | | |
| 33 | Sala de serviço social ? | RDC 50/2002, 2.1.2 | | | | | | |
| 34 | Sala de higienização ? | RDC 50/2002, 2.1.3;2.2.3 | | | | | | |
| 35 | Sala de suturas/curativos, com no mínimo 9,0 m2 ? | RDC 50/2002, 2.1.4;2.1.5 | | | | | | |
| 36 | Sala de reidratação, com no mínimo 6,0 m2 por leito ? | RDC 50/2002, 2.1.4;2.1.5 | | | | | | |
| 37 | Sala de inalação, com no mínimo 1,6 m2 por paciente ? | RDC 50/2002, 2.1.4;2.1.5 | | | | | | |
| 38 | Sala de aplicação de medicamentos, com no mínimo 5,0 m2 ? | RDC 50/2002, 2.1.4 | | | | | | |
| 39 | Sala de gesso e redução de fraturas ? | RDC 50/2002, 2.1.4;2.1.5 | | | | | | |
| 40 | Posto de enfermagem/prescrição médica, sendo 01 posto para cada 12 leitos de observação ? | RDC 50/2002, 2.2.4 | | | | | | |
| 41 | Sala de serviços ou atividade de enfermagem ? | RDC 50/2002, 2.2.4 | | | | | | |
| 42 | Sala de isolamento, com no mínimo 8,0 m2 ? | RDC 50/2002, 2.2.4 à 2.2.7 | | | | | | |
| 43 | Sala coletiva de observação pediátrica, sendo 8,5 m2 por leito ? | RDC 50/2002, 2.2.4 à 2.2.7 | | | | | | |
| 44 | Sala coletiva de observação de adulto – masculino e feminino, sendo 8,5 m2 por leito ? | RDC 50/2002, 2.2.4 à 2.2.7 | | | | | | |
| 45 | Sala de procedimentos especiais(invasivos), com no mínimo 15,0 m2 ? | RDC 50/2002, 2.2.1;2.2.3 à 2.2.6 | | | | | | |
| 46 | Sala de emergência(politraumatismo, parada | RDC 50/2002, | | | | | | |

N – Necessário **I** – Imprescindível **R** – recomendado

NA – Não se aplica

NO – Não observado

| | | | | | | | | | |
|----|---|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|-------------------|
| | cardíaca, etc), sendo 12 m2 por leito (02 leitos no mínimo), com distância de 1 m entre estes e paredes. | 2.2.1;2.2.3 à 2.2.6 | | | | | | | |
| | AMBIENTE DE APOIO | LEGISLAÇÃO | S | N | N | N | A | | OBSERVAÇÃO |
| | | | I | Ã | O | O | A | | |
| | | | M | O | O | O | A | | |
| 47 | Área para notificação médica de pacientes? | RDC 50/2002 U. funcional 2 | | | | | | | |
| 48 | Área de recepção de pacientes ? | RDC 50/2002 U. funcional 2 | | | | | | | |
| 49 | Sanitários para pacientes (masculino e feminino)? | RDC 50/2002 U. funcional 2 | | | | | | | |
| 50 | Sala de utilidades (expurgo) ? | RDC 50/2002 U. funcional 2 | | | | | | | |
| 51 | Sala de espera para pacientes e acompanhantes? | RDC 50/2002 U. funcional 2 | | | | | | | |
| 52 | Sala de espera para pacientes e acompanhantes (pacientes pediátricos)? | | | | | | | | |
| 53 | Depósito de material de limpeza (DML)? | RDC 50/2002 U. funcional 2 | | | | | | | |
| 54 | Área para guarda de macas e cadeira de rodas ? | RDC 50/2002 U. funcional 2 | | | | | | | |
| 55 | Rouparia ? | RDC 50/2002 U. funcional 2 | | | | | | | |
| 56 | Sala administrativa ? | RDC 50/2002 U. funcional 2 | | | | | | | |
| 57 | Copa ? | RDC 50/2002 U. funcional 2 | | | | | | | |
| 58 | Área para guarda de pertences de pacientes ? | RDC 50/2002 U. funcional 2 | | | | | | | |
| 59 | Sala/área para estocagem de hemocomponentes (obrigatório somente quando não existir outra unidade de hemoterapia com estocagem de hemocomponentes no estabelecimento) ? | RDC 50/2002 U. funcional 2 | | | | | | | |
| 60 | Banheiro para pacientes (sala de observação e isolamento) ? | RDC 50/2002 U. funcional 2 | | | | | | | |
| 61 | Sanitários para funcionários ? | RDC 50/2002 U. funcional 2 | | | | | | | |
| 62 | Banheiro para funcionários (plantão) ? | RDC 50/2002 U. funcional 2 | | | | | | | |
| 63 | Depósito de equipamentos ? | RDC 50/2002 U. funcional 2 | | | | | | | |
| 64 | Sala de distribuição de hemocomponentes(in loco ou não) ? | RDC 50/2002 U. funcional 2 | | | | | | | |
| | CIRCULAÇÕES EXTERNAS E INTERNAS | LEGISLAÇÃO | S | N | N | N | A | | OBSERVAÇÃO |
| | | | I | Ã | O | O | A | | |
| | | | M | O | O | O | A | | |
| 65 | Se o estabelecimento de saúde possuir internação, há uma área mínima de 12,00 m2 ou uma vaga para veículo a cada quatro leitos ? | RDC 50/2002, Parte III, 4.2 | | | | | | | |
| 66 | Junto às calçadas, os meios-fios(guias) são rebaixados de modo a permitir o tráfego de cadeira de rodas ou macas ? | RDC 50/2002, Parte III, 4.2 | | | | | | | |
| 67 | Os corredores destinados à circulação de pacientes possuem corrimão em ao menos uma parede lateral ? | RDC 50/2002, Parte III, 4.3 | | | | | | | |
| 68 | Os corredores da unidade possuem largura mínima de 2,00 m2 ? | RDC 50/2002, Parte III, 4.3 | | | | | | | |
| 69 | Todas as portas de acesso a pacientes(inclusive sanitários) tem as dimensões mínimas de 0,80x2,10m ? | RDC 50/2002, Parte III, 4.3 | | | | | | | |
| 70 | As portas de banheiros e sanitários de pacientes abrem para fora do ambiente ou permite a retirada da folha pelo lado de fora ? | RDC 50/2002, Parte III, 4.3 | | | | | | | |
| 71 | As portas do isolamento, quarto ou enfermaria | RDC 50/2002, | | | | | | | |

N – Necessário **I** – Imprescindível **R** – recomendado

NA – Não se aplica

NO – Não observado

| | | | | | | | | |
|----|---|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | pediátrica possuem visor ? | Parte III, 4.3 | | | | | | |
| 72 | As portas dos ambientes possuem acesso mínimo para passagem de maca/cama e ou equipamentos ? | RDC 50/2002, Parte III, 4.3 | | | | | | |
| 73 | As maçanetas são do tipo alavanca ou similar ? | RDC 50/2002, Parte III, 4.3 | | | | | | |
| | CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONTROLE DE INFECÇÃO | LEGISLAÇÃO | S | N | N | N | O | A |
| 74 | Há lavatório exclusivo para uso da equipe de assistência dentro dos próprios ambientes ? | RDC 50/2002, Parte III, 6 B.4.8 | | | | | | |
| 75 | No lavatório é provido de água corrente, sabonete líquido, toalha descartável e lixeira provida de sistema de abertura sem contato manual ? | Portaria 485/2005 NR 32,2.4.3 | | | | | | |
| 76 | Os quartos ou enfermarias destinados ao isolamento de pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas tem lavatório em seu interior ? | Portaria 485/2005 NR 32.2.4.3.1 | | | | | | |
| 77 | Na sala de utilidades/expurgo, há no mínimo uma pia de despejo e uma pia de lavagem comum ? | RDC 50/2002, Parte III, 6 B.6 | | | | | | |
| 78 | As saídas dos gases medicinais estão vedados ou protegidos, quando não estão em uso ? | RDC 50/2002, Parte III, 7.3.3 | | | | | | |
| | GERENCIAMENTO DA QUALIDADE | LEGISLAÇÃO | S | N | N | N | O | A |
| 79 | O serviço de saúde possui quadro de pessoal qualificado, devidamente treinado e identificado ? | RDC 63/2001, Art. 7, II - a | | | | | | |
| 80 | Ambientes identificados ? | RDC 63/2001, Art. 7, II - b | | | | | | |
| 81 | Equipamentos, materiais e suporte logístico necessários e em bom estado ? | RDC 63/2001, Art. 7, II - c | | | | | | |
| | SEGURANÇA DO PACIENTE | LEGISLAÇÃO | S | N | N | N | O | A |
| 82 | Foi implantado e é atuante o Núcleo de Segurança do Paciente - NSP? | RDC 36/2013, Art. 4, | | | | | | |
| 83 | Orientações para a higienização das mãos ? | RDC 63/2011, Art. 8,II | | | | | | |
| 84 | Ações de prevenção e controle de eventos adversos relacionada a assistência a saúde ? | RDC 63/2011, Art. 8,III | | | | | | |
| 85 | Orientações para administração segura de medicamentos, sangue e hemocomponentes ? | RDC 63/2011, Art. 8,V | | | | | | |
| 86 | Mecanismos para prevenção de queda dos pacientes ? | RDC 63/2011, Art. 8,VI | | | | | | |
| | CONDIÇÕES ORGANIZACIONAIS | LEGISLAÇÃO | S | N | N | N | O | A |
| 87 | O serviço de saúde possui regimento interno ou documento equivalente atualizado, que contemple a definição e a descrição de todas as suas atividades técnicas, administrativas e assistenciais, responsabilidades e competências? | RDC 63/2011, Art. 9 | | | | | | |
| 88 | Possui licença sanitária ? está em lugar visível ? | RDC 63/2011, Art. 10 | | | | | | |
| 89 | Se houver serviço terceirizado, apresentou o contrato de prestação de serviços ? | RDC 63/2011, Art. 11 | | | | | | |
| 90 | A empresa terceirizada está regularizada perante a autoridade sanitária ? | RDC 63/2011, Art. 11, parágrafo 1º | | | | | | |
| 91 | O serviço de saúde está inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES e mantém seus dados atualizados? | RDC 63/2011, Art. 13 | | | | | | |
| 92 | O serviço de saúde tem um responsável Técnico(RT) e seu substituto ? | RDC 63/2011, Art. 14 | | | | | | |

N – Necessário **I** – Imprescindível **R** – recomendado

NA – Não se aplica

NO – Não observado

| | | | | | | | | |
|-----|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|
| 93 | Possui um profissional legalmente habilitado que responda pelas questões operacionais durante seu período de funcionamento ? | RDC 63/2011, Art. 16 | | | | | | |
| 94 | O serviço de saúde prove infraestrutura física, recursos humanos, equipamentos, insumos e materiais necessários à operacionalização do serviço de acordo com a demanda, modalidade de assistência prestada e a legislação vigente ? | RDC 63/2011, Art. 17 | | | | | | |
| 95 | O serviço de saúde possui mecanismos que garantam a remoção e/ou a realização de exames que não existam no próprio serviço, quando este for necessário ? | RDC 63/2011, Art. 19 | | | | | | |
| 96 | Levando consigo relatório completo, legível, com identificação e assinatura do profissional assistente que passará a integrar o prontuário no destino, permanecendo uma cópia no prontuário de origem ? | RDC 63/2011, Art. 19, Parágrafo único | | | | | | |
| 97 | O serviço garante mecanismos para o controle de acesso dos trabalhadores, pacientes, acompanhantes e visitantes? | RDC 63/2011, Art. 21 | | | | | | |
| 98 | O serviço garante mecanismos de identificação dos trabalhadores, pacientes, acompanhantes e visitantes? | RDC 63/2011, Art. 22 | | | | | | |
| 99 | Há evidência que o Programa de Controle de Saúde Ocupacional – PCMSO está sendo desenvolvido? | | | | | | | |
| | PRONTUÁRIO DO PACIENTE | LEGISLAÇÃO | S | N | N | N | A | OBSERVAÇÃO |
| | | | I | Ã | O | | | |
| | | | M | O | O | | | |
| 100 | O serviço de saúde garante que os prontuários estejam em local seguro, em boas condições de conservação e organização e permite seu acesso sempre que necessário ? | RDC 63/2011, Art. 25, parágrafo 2º | | | | | | |
| 101 | Este, contém todos os registros relativos à identificação e a todos os procedimentos prestado ao paciente ? | RDC 63/2011, Art. 26 | | | | | | |
| 102 | O prontuário está preenchido de forma legível por todos os profissionais envolvidos diretamente na assistência ao paciente, com aposição de assinatura e carimbo ? | RDC 63/2011, Art. 27 | | | | | | |
| | GESTÃO DE PESSOAL | LEGISLAÇÃO | S | N | N | N | A | OBSERVAÇÃO |
| | | | I | Ã | O | | | |
| | | | M | O | O | | | |
| 103 | O serviço de saúde possui equipe multiprofissional dimensionada de acordo com seu perfil de demanda? | RDC 63/2011, Art.30 | | | | | | |
| 104 | Há comprovação da capacitação dos profissionais, antes do início das atividades, e de forma permanente em conformidade com as atividades desenvolvidas? | RDC 63/2011, Art.32 | | | | | | |
| 105 | Esses registros contém data, horário, carga horária, conteúdo ministrado, nome e a formação ou capacitação profissional do instrutor e dos trabalhadores envolvidos. | RDC 63/2011, Art.32, Parágrafo único | | | | | | |
| | PROTEÇÃO A SAÚDE DO TRABALHADOR | LEGISLAÇÃO | S | N | N | N | A | OBSERVAÇÃO |
| | | | I | Ã | O | | | |
| | | | M | O | O | | | |
| 106 | O profissionais estão com a carteira de vacina atualizada, com as vacinas DT, hepatite B e os constantes no PCMSO? | RDC 63/2011, Art.43 Portaria 485/2005 NR 32,2.4.17.1 | | | | | | |
| 107 | O serviço de saúde garante que seus trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos, físicos ou químicos, estejam com vestimentas para o trabalho, incluindo calçados, compatíveis com o risco? | RDC 63/2011, Art.46 | | | | | | |

N – Necessário **I** – Imprescindível **R** – recomendado

NA – Não se aplica

NO – Não observado

| | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|
| 108 | O serviço de saúde garante mecanismos de prevenção dos riscos de acidente de trabalho, incluindo o fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI), em número suficiente e compatível com as atividades desenvolvidas pelos trabalhadores ? | RDC 63/2011, Art.47 | | | | | | |
| 109 | Há disponível e acessível a todos os trabalhadores: Normas e condutas de segurança biológica, química, física, ocupacional e ambiental ? | RDC 63/2011, Art.50 – I | | | | | | |
| 110 | Instruções para uso do Equipamentos de Proteção Individual (EPI) ? | RDC 63/2011, Art.50 – II | | | | | | |
| 111 | Procedimentos em casos de incêndios e acidentes ? | RDC 63/2011, Art.50 – III | | | | | | |
| 112 | Orientação para manuseio e transporte de produtos para a saúde contaminados ? | RDC 63/2011, Art.50 – IV | | | | | | |
| 113 | Há evidência de reencape e desconexão manual de agulhas ? | Portaria 485/2005 NR 32,2.4.15 | | | | | | |
| | GESTÃO DE TECNOLOGIAS E PROCESSOS | LEGISLAÇÃO | S | N | N | N | N | OBSERVAÇÃO |
| | | | I | Ã | O | O | A | |
| | | | M | O | | | | |
| 114 | O serviço de saúde dispõe de normas, procedimentos e rotinas técnicas escritas e atualizadas, de todos os seus processos de trabalho, está disponível a toda equipe ? | RDC 63/2011, Art.51 | | | | | | |
| 115 | O serviço de saúde garante a disponibilidade dos equipamentos, materiais, insumos e medicamentos de acordo com a complexidade do serviço e necessários ao atendimento da demanda ? | RDC 63/2011, Art.53 | | | | | | |
| 116 | Os materiais e equipamentos são utilizados exclusivamente para os fins a que se destinam ? | RDC 63/2011, Art.55 | | | | | | |
| 117 | Os colchões, colchonetes e demais mobiliários almofadados, são revestidos de material lavável e impermeável e não apresenta furos, rasgos, sulcos ou reentrâncias ? | RDC 63/2011, Art.56 | | | | | | |
| 118 | O serviço de saúde garante a qualidade dos processos de limpeza, desinfecção e esterilização de equipamentos e materiais ? | RDC 63/2011, Art.57 | | | | | | |
| 119 | O serviço de saúde garante o suporte imediato a vida, como carrinho de emergência, com todos os seus equipamentos, materiais e instrumentos para todas as faixas etárias, que estejam prontos para uso quando necessário ? | RDC 63/2011, Art.58 | | | | | | |
| 120 | Há disponível insumos, produtos e equipamentos necessários para as práticas de higienização de mãos dos trabalhadores, pacientes, acompanhantes e visitantes ? | RDC 63/2011, Art.59 | | | | | | |
| 121 | Os produtos químicos utilizados no serviço de saúde, estão na embalagem original, ou se fracionados estão devidamente identificados ? | Portaria 485/2005 NR 32,3.1.2 | | | | | | |
| 123 | Há evidência da reutilização das embalagens de produtos químicos ? | Portaria 485/2005 NR 32,3.3 | | | | | | |
| 124 | Os recipientes destinados a coleta de material perfurocortante, estão sendo preenchidos até o limite máximo de enchimento ? | Portaria 485/2005 NR 32,5.3.2 | | | | | | |
| 125 | O recipiente para acondicionamento dos perfurocortantes está mantido em suporte exclusivo e a uma altura que permita a visualização da abertura para descarte ? | Portaria 485/2005 NR 32,5.3.2.1 | | | | | | |
| 126 | Há evidência da implantação da classificação de risco para atendimento dos pacientes no serviço de urgência ? | Resolução CFM 2.077/14, Art. 2 | | | | | | |

N – Necessário **I** – Imprescindível **R** – recomendado

NA – Não se aplica

NO – Não observado

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|
| 127 | A classificação de risco é realizada por médico ou enfermeiro capacitados? | Resolução CFM 2.077/14, Anexo I,2 | | | | | | | |
| | CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS | LEGISLAÇÃO | | S | N | N | N | A | OBSERVAÇÃO |
| 128 | Serviço de desratização e desinsetização é realizado por firmas credenciadas pela VISA e com periodicidade mínima semestral, promovendo assim os ambientes, as instalações e demais equipamentos livres da presença de animais, incluindo vetores e pragas urbanas? | Dec. 3910/97 Art. 573 § Único c/c Art. 576 | N | | | | | | |
| 129 | Há evidência de realização de alimentação ou armazenamento de alimentos nos postos de trabalho destinados à execução de procedimentos de saúde ? | RDC 63/2011, Art.64 | | | | | | | |
| | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | LEGISLAÇÃO | | S | N | N | N | A | OBSERVAÇÃO |
| 130 | Banheiros não apresentam boas condições de limpeza e higiene?Item 24.7.5 da NR 24 | NR 24 Item 24.7.5 | N | | | | | | |
| 131 | Gabinetes sanitários com lavatórios são dotados com produtos destinados à higiene pessoal: sabão líquido inodoro antisséptico ou sabonete líquido inodoro e antisséptico e toalhas descartáveis de papel não reciclado para higienização das mãos ou outro sistema higiênico e seguro para secagem das mãos, vasos sanitários com tampo e Sobre tampo e papel higiênico e lixeiras com tampa e acionadas sem contato manual? | Dec. 3910/97 Art. 325 parágrafo único. RDC 267/03 item 1.10.1 | N | | | | | | |
| 132 | Banheiros demonstram dispositivos hidráulicos (torneiras, válvulas, registros, sifões) com funcionalidade adequada e em bom estado de conservação? | Dec. 3910/97 Art. 13 e Art. 22 inciso II | N | | | | | | |
| 133 | Avisos com procedimentos para lavagem das mãos ? | RDC 275/02 item 1.10.12 | N | | | | | | |
| | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | LEGISLAÇÃO | | S | N | N | N | A | OBSERVAÇÃO |
| 134 | Água de abastecimento oriundo da rede pública (concessionária) com potabilidade atestada semestralmente?. | Portaria 2914/2011 MS Art. 13 Inc. II . | I | | | | | | |
| 135 | Água de abastecimento oriunda de fonte alternativa (poço) com potabilidade atestada mensalmente, demonstrando sistema de abastecimento de água adequado? | Portaria 2914/2011 MS Art. 13 Inc. I, II e III. | I | | | | | | |
| | DOCUMENTAÇÃO | LEGISLAÇÃO | | S | N | N | N | A | OBSERVAÇÃO |
| 136 | Os manuais do fabricante de todos os equipamentos e máquinas, estão impressos em língua portuguesa e estão disponíveis aos profissionais envolvidos ? | Portaria 485/2005 NR 32,10.4 | | | | | | | |
| 137 | Há registros e cronograma da educação permanente? | RDC 63/2011, Art. 23, III | N | | | | | | |
| 138 | Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e instrumentos ? | RDC 63/2011, Art. 3, IX | | | | | | | |
| 139 | O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde – PGRSS está assinado, revisado sempre que necessário, atualizado ? | RDC 63/2011, Art. 3, X | | | | | | | |
| 140 | O manejo dos resíduos está sendo cumprido conforme o PGRSS ? | RDC 306/2004, Capítulo III | | | | | | | |
| 141 | Comprovante da empresa coletora do resíduo está acessível ? | RDC 306/2004, | | | | | | | |

N – Necessário **I** – Imprescindível **R** – recomendado

NA – Não se aplica

NO – Não observado

| | | Capítulo III | | | | | | |
|-----|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|
| | PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRONIZADOS: | LEGISLAÇÃO | S | N | N | N | A | OBSERVAÇÃO |
| | | | I | Ã | O | O | A | |
| | | | M | O | O | A | | |
| 142 | Possui e cumpre o POP Higienização das instalações, equipamentos móveis e utensílios ? | RDC 63/2011, Art. 52 | N | | | | | |
| 143 | Possui e cumpre POP para acidentes com perfurocortante ? | RDC 63/2011, Art. 3, XVIII | | | | | | |
| 144 | Possui e cumpre POP para higienização das mãos ? | RDC 63/2011, Art. 3, XVIII | | | | | | |
| 145 | Possui licença sanitária emitida pela VISA/MANAUS? | Dec. 3910/97 Art.316 Lei Complementar N 070/2009 | N | | | | | |
| 146 | Possui documento comprobatório do serviço de controle de vetores e pragas urbano atualizado? | Dec. 3.910/97 Art. 573 Parágrafo Único | N | | | | | |
| 147 | Possui comprovante serviço de higienização reservatório de água realizado nos últimos 6 meses? | Lei 392/97 c/c Dec. 3910/97 Art. 16 §3º | I | | | | | |
| 148 | Possui Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO? | NR 7 | R | | | | | |
| 149 | Possui Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA? | NR 9 | R | | | | | |

3. CONCLUSÃO / RECOMENDAÇÕES:

OBSERVAÇÕES: os itens indispensáveis inviabilizam a liberação da licença

CONSIDERAÇÕES:

CONCLUSÃO:

() Apto a receber licença sanitária.

() Apresenta irregularidades de baixo risco, concedido prazo em Termo de Intimação de _____ dias para adequação.

() Apresenta irregularidade de risco iminente à saúde pública, encaminhar para interdição.

N – Necessário **I** – Imprescindível **R** – recomendado

NA – Não se aplica

NO – Não observado